

附件2

安全生产检测检验报告信息公开表

项目概况	委托单位	安徽永华电机科技有限公司		
	项目所属行业	防爆电气		
	检测内容	防爆和性能检测检验		
检测机构及项目组情况	检测检验机构	中海油天津化工研究设计院有限公司		
	机构资质证书号	津应急2001	资质有效期至	2030年3月26日
	项目组组长	王方利	检测具体内容	结构参数检查、最高表面温度、抗冲击试验、耐热试验、耐寒试验、耐化学试剂试验、引入装置密封试验、引入装置夹紧试验、绝缘套管扭转试验、外壳耐压试验、火焰烧蚀试验、内部点燃的不传爆试验、外壳防护等级、非金属材料外壳部件的表面电阻测定、热态绝缘电阻、工频耐压试验、绕组温升、轴承温度、空载电流三相不平衡度、满载功率因数、满载效率、堵转电流/额定电流、堵转转矩/额定转矩、最大转矩/额定转矩、短时过转矩试验、超速试验、偶然过电流试验、振动、噪声、交变湿热试验。
	检测检验人员	高列	黄晨辉	
		刘浩		

	技术负责人	刘兵	质量负责人	刘彦杰
	授权签字人	尚志奎		
	现场检测检验时间	2024. 6. 3 ~ 2024. 10. 25	现场检测检验 图像	见附页
检测 检验 结论	样品与审查备案技术文件（图纸、企标、受控件明细、说明书）一致。依据检验依据及ABGZ-MK-07-2022-02《防爆及矿用一般型产品通用要求》所列项目要求，所检样品安全标志定型检验合格。			

附页



YBX4-355



YBX4-315



YBX4-132